

Brandschutzklappe Serie FK2-EU

Gegenstand der Prüfung

Die TROX GmbH, Heinrich-Trox-Platz, 47504 Neukirchen-Vluyn bestätigt, dass die Hygieneanforderungen aus den folgenden Normen und Richtlinien eingehalten werden.

Europäische Normen

EN 16798-3: 2017-11

Deutsche Normen

VDI 6022 Blatt 1: 2018-01

VDI 3803 Blatt 1: 2010-02

DIN 1946-4: 2018-09

Österreichische Normen

ÖNORM H 6020: 2015-03

ÖNORM H 6021: 2003-09

Schweizer SWKI-Richtlinien

SWKI VA 104-01

SWKI VA 105-01

Zur Erstellung der vorliegenden Konformitätserklärung wurde jeweils ein Muster der oben genannten Serie im Werk der TROX GmbH, Gendringer Str. 85, 46419 Isselburg/Anholt geprüft, sowie die verschiedenen Datenblätter, technische Dokumentationen und Prüfberichte ausgewertet.

Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Die Prüfung der oben genannten Muster sowie die Sichtung der vorhandenen Unterlagen ergaben, dass die Hygieneanforderungen der genannten Regelwerke von der geprüften Serie eingehalten werden. Die Übereinstimmung mit den Hygieneanforderungen der genannten Regelwerke wird daher bestätigt.

Neukirchen-Vluyn, den 18.12.2019



Dipl.-Ing. Martin Fels
geschult nach VDI 6022 Kategorie A
Produktmanagement

Dipl.-Ing. Jan Heymann
Leiter Qualitätsmanagement

NEUTRALIZIERUNG