



| | |
|-------------------------------|--|
| Serie | TFP |
| Produkt | Schwebstofffilter-Luftdurchlässe Pharmazie-Reinraumdurchlässe |
| Hersteller | TROX GmbH Heinrich-Trox-Platz • 47504 Neukirchen-Vluyn • Germany Telefon +49 (0)2845 2020 • Telefax +49 (0)2845 202265 E-Mail trox@trox.de • Internet www.trox.de |
| Europäische Normen | EN 16798-3:2017-11 |
| Deutsche Normen | DIN 1946-4:2018-09 VDI 3803 Blatt 1:2010-02 VDI 6022 Blatt 1:2018-01 |
| Österreichische Normen | ÖNORM H 6020:2019 06 ÖNORM H 6021:2016 08 |
| Schweizer Richtlinien | SWKI VA104-01 SWKI VA105-01 |
| Prüfungsort (Werk) | TROX GmbH, Gendringer Str. 85, 46419 Isselburg/Anholt, Germany |

Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Zur Erstellung der vorliegenden Konformitätserklärung wurde jeweils ein Muster der oben genannten Serie im Werk geprüft, sowie die verschiedenen Datenblätter, technische Dokumentationen und Prüfberichte ausgewertet.

Die Prüfung der oben genannten Muster sowie die Sichtung der vorhandenen Unterlagen ergaben, dass die Hygieneanforderungen der genannten Regelwerke von der geprüften Serie eingehalten werden. Die Übereinstimmung mit den Hygieneanforderungen der genannten Regelwerke wird daher bestätigt.



Neukirchen-Vluyn, den 11.08.2018

Pascal Pollmann M.Sc.
geschult nach VDI 6022 Kategorie A
Produktmanagement

Dipl.-Ing. Jan Heymann
Leiter Qualitätsmanagement